

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, тел. (8442) 95-25-55, E-mail: emercom@volganet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15, тел. (8442) 96-70-05, und34_emercom@volganet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 005/13
обследования

г. Волгоград

(место составления акта)

« 16 » мая 20 17 г.

(дата составления акта)

09 час. 10 мин.

(время составления акта)

Мной, государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору – инспектором

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области лейтенантом внутренней службы Юн Денисом Владимировичем

в соответствии с план-графиком профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Волгоградской области, утв. Приказом начальника Главного управления №729 от 23.12.2016 (операция «Отдых»)

в период с 08 ч. 45 мин. «16» мая 2017 года по 09 ч. 10 мин. «16» мая 2017 года

проведено обследование:

помещений летнего детского оздоровительного лагеря

(наименование объекта юридического лица или

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – объект защиты) ОГРН 1023402637060 ИНН 3442037838

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: 400123, г. Волгоград, ул. Коммунаров, 23

совместно с

директором МОУ СШ № 72

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество

Поповой Тамарой Ивановной

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

в ходе обследования установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: помещения детского оздоровительного

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),

лагеря размещены на 1-ом этаже в здании школы: 2-х этажном, III степени огнестойкости.

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

Помещения электрифицированы, отопление централизованное, система вентиляции - естественная.

Количество детей, находящихся на объекте защиты – 55 чел., дежурного персонала – 7 чел.

(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов

Помещения объекта оборудованы и обеспечены системами и средствами противопожарной защиты:

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных

автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре заключен договор на их техническое обслуживание с ООО

«Троянда» №84/05-ТО от 02.05.2017г.: системой беспроводной передачи сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны, заключен договор на ее техническое обслуживание с ООО «Служба пожарного мониторинга-34» №830/17 ТО 03.04.2017г.

отсексов), их конструктивной и функциональной пожарной опасности

Указанные системы и средства противопожарной защиты объекта находятся в исправном состоянии, ежеквартально проводится проверка их работоспособности с оформлением соответствующих актов проверки, обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту.

Эвакуационные пути и выходы объекта защиты эксплуатируются в соответствии с проектными решениями и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На объекте имеется необходимое количество исправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Руководителем лагеря пройдено обучение пожарно-техническому минимуму (МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Волгограда» удостоверение №132 от 12.02.2016г.) С дежурным персоналом и учащимися проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности под роспись с отметками в журнале учета.

На объекте разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации детей при пожаре, проведена практическая тренировка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (акт от 28.04.2017г.)

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты объекта защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования выявлены нарушения: -----

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

Вывод по результатам обследования:

Помещения летнего детского оздоровительного лагеря муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 Краснооктябрьского района Волгограда» соответствуют требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

С Актом ознакомлен (а), копию получил (а):

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 Краснооктябрьского района Волгограда»
Попова Т.И.

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)



«16» мая 2017 года

Обследование проводил:

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Юн Д.В.

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

«16» мая 2017 г.



(подпись)

