

**АКТ**

**о результатах проверки по вопросам пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Волгограда**

«11» декабря 2015 г.

№ 11

Настоящий акт составлен по результатам проверки муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 72 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее МОУ СШ № 72), проведенной в соответствии с приказом Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 15.12.2015 № 775 «О проведении проверки противопожарного состояния муниципальных образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда» комиссией в составе:

Председатель – Свиридов П.В., начальник территориального управления,  
 члены комиссии: Ермилова Н.Г., инженер по охране труда МОУ СШ № 5,  
Кривова С.А., инженер по охране труда МОУ д/с № 375  
 по вопросу организации работы в области пожарной безопасности.

Адрес юридический/фактический: 400123 Волгоград, ул. Коммунаров, 23

Руководитель (представитель) проверяемого МОУ - Попова Т.И.

В ходе проверки представлены следующие локальные акты по пожарной безопасности:

Наименование	Наличие	Соответствие требованиям
Приказ о пожарной безопасности в МОУ	+	соответ
Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность	+	соответ
Приказ об установлении противопожарного режима	+	соответ
Приказ о создании, положение, программа подготовки членов ДЮП	+	соответ
План противопожарных мероприятий на 2015-2016 год	+	соответ
Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	+	соответ.
Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации при пожаре	+	соответ
Программа и порядок проведения п/п инструктажа с работниками	+	соответ
Проведение противопожарного инструктажа с работниками	+	соответ
Проведение противопожарного инструктажа с обучающимися	+	соответ
Программа обучения правилам пожарной безопасности обучающихся	+	соответ
Прохождение обучения по ПТМ, наличие удостоверений	+	соответ.
Программа, порядок проведения ПТМ с работниками ДОУ, согласованная с ОНД	+	соответ
Документация МОУ по проверке знаний требований ПБ работников, прошедших обучение ПТМ в МОУ (приказ (распоряжение) руководителя о создании квалификационной комиссии, протокол проверки знаний)	+	соответ.
Журнал учета первичных средств пожаротушения	+	соответ.
Журнал по тех. обслуживанию АПС, ПАК «Стрелец-мониторинг»	+	соответ
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство в МОУ	+	соответ.
Замер сопротивления изоляции электропроводки	+	соответ.
График проведения ППР электрохозяйства	+	соответ.
Обеспеченность помещений огнетушителями	+	соответ
Обслуживание кранов внутреннего противопожарного водопровода	отсут.	—
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций, материалов	+	соответ.
План проведения тренировок по эвакуации и документация об их проведении	+	соответ
Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара	+	соответ
Наличие уголка пожарной безопасности и наглядной агитации (в том числе по использованию первичных средств пожаротушения)	+	соответ.

Акт составлен на 1 странице в 2 экземплярах.

Подписи председателя комиссии, членов комиссии (проверяющего):

Директор МОУ СШ № 72 Попова Т.И. (Попова Тамара Ивановна)